

**To:** (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl;  
**From:** (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minbzk.nl  
**Sent:** Tue 4/7/2020 6:00:49 PM  
**Subject:** Re: Sehos en Covid  
**Received:** Tue 4/7/2020 6:00:55 PM

(10)(2e)

Kreeg bijgevoegd bericht van (10)(2e). Mogelijk heb je het al. (10)(2e) (10)(2e) suggereert dat ze de bouwkundige voorzieningen (voor een groot deel?) voor IC bedden en in het Annapav en de kinderafdeling op orde hebben. Kennelijk zelf geregeld. Gezien de aanzienlijke bedragen die eerst nodig waren om het operationeel te maken heb ik vraagtekens. (10)(2e) weet niet wie wat gedaan heeft. Veiligheid installatie en ook de noodvoorziening zal nog wel beoordeeld moeten worden. Ik heb daar zorgen over. Mij niet duidelijk of de genoemde 74 bedden in sectie 3 over zuurstof beschikken. Bovendien kan een ziekenhuis niet werken zonder IT systeem. Dat wordt niet genoemd. Niet duidelijk of het netwerk in het Sehos in staat is om het IT systeem van het CMC op aan te sluiten. Is wel essentieel. Wie is voor de ingebruikname van het Sehos nu aan zet? Ik heb altijd gedacht dat het Sehos zaken moest doen met het CMC voor wat nodig is en vervolgens die partijen met de overheid van Curacao en die daarna met VWS. Dat lijkt mij de koninklijke weg. Hebben jullie zicht op wat er daar gebeurt?

Groet

(10)(2e)

[Outlook voor iOS](#) downloaden

---

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@live.com>  
**Verzonden:** dinsdag, april 7, 2020 1:29 PM  
**Aan:** (10)(2e)  
**Onderwerp:** Sehos en Covid

Beste (10)(2e), bon dia, collega (10)(2e) even rust (AO), wij hebben de noodvoorziening gereed, ik stuur hierbij ter info het overzicht met de toelichting dat het niet gaat om het aantal bedden, maar om een integraal geheel. Sectie 1 (ICU, Verkoeverkamer en CCU) is geschikt voor intensieve zorg, alle bedden (34) zijn technisch volledig functioneel met aansluiting voor beademingsapparatuur (thans 7 aangesloten). Van sectie 2 59 bedden, voormalig kinderafdeling en Anna Pav (obstetrie) 20 bedden volledig aansluitbaar op beademing en isolatie, de overige alleen zuurstof. Sectie 3 74 bedden compartimenten te isoleren voor evt quarantaine (bv voor plotseling aangespoelde groep of uitbraak in tehuizen (Murphy's Law) geen intensieve behandeling.

[Outlook voor iOS](#) downloaden