

**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Thur 7/23/2020 10:52:40 AM  
**Subject:** RE: TNO rapport over ventilatie en de invloed op de verspreiding van COVID-19  
**Received:** Thur 7/23/2020 10:52:41 AM

Hoi (10)(2e)

Je kan me per direct toevoegen. (10)(2e)

Groet, (10)(2e)

---

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Verzonden:** donderdag 23 juli 2020 12:45

**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Onderwerp:** FW: TNO rapport over ventilatie en de invloed op de verspreiding van COVID-19

Ha collega's,

(10)(2e) wil een blijvende werkgroep hiervan maken.

Vanat wanneer kan (10)(2e) ingevoegd worden?

Ik hoor het graag, dan geef ik je door (10)(2e)

(en ik ga eruit als (10)(2e) terug is)

Groet (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@minbzk.nl>

**Sent:** donderdag 23 juli 2020 10:24

**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

**Subject:** RE: TNO rapport over ventilatie en de invloed op de verspreiding van COVID-19

Beste (10)(2e),

Bedankt voor het doorsturen van dit rapport.

Ik had het rapport eerder ook al gelezen en sluit me bij (10)(2e) haar reactie aan.

Het punt dat TNO specifiek nog uitlicht over dat ruimten vaak worden aangepast en niet meer de oorspronkelijke functie of indeling hebben (bijv. kantoor dat vergaderruimte wordt en dus een hogere bezetting), had ik ook geadresseerd in mijn document dat ik jullie gisteren stuurde.

Het systeem voldoet door deze aanpassing dan meestal niet meer aan de eisen van het Bouwbesluit, omdat Bouwbesluit eisen zowel toezien op gebruiksfunctie (in dit geval bijeenkomstfunctie i.p.v. kantoorfunctie), aantal gebruikers, verblijfsduur en m2 per persoon. Het systeem, zoals het oorspronkelijk ontworpen en bedoeld was, zal dan aangepast moeten worden (meer capaciteit van luchtafvoer en -toevoer) en/of de bezetting moet omlaag. Vaak is het niet alleen aanpassing naar meer capaciteit, maar zijn door het plaatsen van tussenwanden ook luchtstromen onderbroken en mist er dan door deze obstakels een afvoer en/of een rechtstreekse verse luchttoevoer.

Maar goed, dat valt dus tot op heden (zolang er geen nieuwe inzichten komen vanuit RIVM zijde) allemaal nog gewoon onder Bouwbesluit eisen en is dus meer een kwestie van handhaving bestaande regels dan van aanvullende regels.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)  
**Directie Bouwen en Energie | Bouwregelgeving en -kwaliteit**  
 .....  
**Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties**



(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

dubbel

(10)(2e)  
(10)(2e)  
(10)(2e)

dubbel