

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Mon 7/20/2020 1:52:22 PM
Subject: FW: gebouw
Received: Mon 7/20/2020 1:52:22 PM

Hoi (10)(2e),

Zie hieronder nav je vraag vanmorgen.

Groet (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: maandag 20 juli 2020 15:49

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: RE: gebouw

Ha (10)(2e)

Niet besproken met projectleider, maar heb me aangemeld voor VWS groep Resident 1,5 en daar zag ik dit artikel hierover staan. Ventilatie is akkoord bevonden. Artikel is 9 juli jl.

<https://www.vwsnet.nl/blog/view/49154028/ventilatie-de-resident-voldoet-aan-voorwaarden>

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft vastgesteld dat de ventilatie in De Resident voldoet aan de voorwaarden van het RIVM. Aan de klimaatinstallatie in het gebouw van VWS en SZW hoeven geen aanpassing te worden gedaan.

Ook in De Resident worden de richtlijnen en basisregels van het RIVM gevolgd. Daaronder dus ook: afstand houden, veel handen wassen en bij klachten thuisblijven. Het RVB geeft aan dat de ventilatie in De Resident voldoet. In de lift is er geen ventilatie aanwezig en in het trappenhuis is er, vanwege brandveiligheidsvereisten (onderdruk), een verminderde ventilatie. Maar het RIVM geeft géén advies om liften en trappen niet te gebruiken. De situatie in de sportruimte wordt nog onderzocht. Lees ook deze [factsheet van het RVB](#).

Het RIVM geeft aan dat de kans op verspreiding van het COVID-19 virus via gebouwinstallaties vrijwel uitgesloten is. 'De kans is nihil dat druppels van besmette personen in een luchtbehandelingssysteem terecht komen en dit kunnen passeren. Deze visie wordt ook door de WHO onderschreven.' Rutger Heemskerk (OBP), Senior Adviseur Bedrijfsvoering Huisvesting & Facilitair: 'Ventilatie vergt continue aandacht en we toetsen de ventilatie van De Resident aan de richtlijnen van het RIVM.'

Groeten, (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: maandag 20 juli 2020 15:30

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: gebouw

Ha (10)(2e)

Ik besprak in een van mijn teams de terugkeer naar VWS. Daarin werd de vraag gesteld hoe het nu is met de aanpassingen van het gebouw. Kennelijk moest er een en ander in de ventilatie aangepast worden en er werd gevraagd of dat allemaal gereed is als we in september weer naar Den Haag gaan. Weet jij hoe dat zit?

Groet (10)(2e)