

To: (10)(2e) [(10)(2e) @nocsf.nl]; (10)(2e) @sportengemeenten.nl[(10)(2e) @sportengemeenten.nl]; (10)(2e) |
NL Actief [(10)(2e) @nlactief.nl]
Sent: Mon 6/8/2020 9:33:19 AM
Received: Mon 6/8/2020 9:33:19 AM
[Aerosolen onderzoek TU Eindhoven en Sportinnovator.docx](#)

Bij de TU Eindhoven hebben de afgelopen 10 dagen (10)(2a) hier literatuur onderzoek naar gedaan en zij komen op een gedragen gemiddelde voor veilige gezonde lucht van 40dm³/s/persoon. Wat een stuk hoger ligt dan het huidige bouwbesluit van 6,5dm³/s/persoon.
Misschien helpt jou dat in jou discussie.

Ik durf na een paar gesprekken de afgelopen dagen wel te stellen dat die 40 dm³/s/persoon geen hele gekke standaard is voor een veilige sportomgeving.