

**Onderwerp:** info over onderzoek ventilatie in rijksgebouwen (Europees Nederland)

### ***Inleiding***

Vanwege COVID-19 zijn door de gebruikers van de rijks panden veel vragen gesteld over de ventilatie. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft in opdracht van de ICBR een eerste onderzoek uitgevoerd en informeert u met dit bericht over de resultaten. Dit bericht is afgestemd met DG00.

### ***RIVM-advies inzake ventilatie***

Het Rijk volgt de adviezen van het RIVM. Volgens het RIVM-advies over luchtventilatie, gebaseerd op de huidige inzichten, is niet aangetoond dat verspreiding via aerosolen relevant is. Het is echter ook niet uit te sluiten. Bij gebouwen die voldoen aan de geldende eisen van het Bouwbesluit zijn volgens het RIVM vooralsnog geen aanvullende maatregelen nodig. Indien de ventilatie onvoldoende is aangepast op gewijzigd gebruik van ruimtes, zijn mogelijk aanvullende maatregelen gewenst.

### ***Steekproef en opvolgingen***

Het RVB heeft een steekproef gedaan om te controleren of ruimtes in rijksgebouwen bij het 1,5 meter gebruik voldoen aan het RIVM-advies. Het RVB constateert dat het overgrote deel van de onderzochte ruimtes voldoet. Het zeer beperkte aantal ruimtes dat niet voldoet is terug te voeren op veranderingen van het gebruiksdoel van die ruimtes, zonder dat er aanpassing van de ventilatievoorzieningen heeft plaatsgevonden. De meest eenvoudige en voor de hand liggende maatregelen bij dergelijke afwijkingen zijn gebruiksbepalingen. In sommige gevallen kunnen de instellingen van de ventilatie worden aangepast.

### ***Gebruik rijksgebouwen***

Op basis van het RIVM-advies en de resultaten van de steekproef is het op dit moment vanuit de optiek van ventilatie niet nodig de besluitvorming over het gebruik van rijks panden te herzien. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geldt nog steeds: werk thuis, tenzij dat echt niet anders kan. Voor wie – in overleg met zijn of haar leidinggevende - toch naar een rijksgebouw komt zijn maatregelen genomen om veilig op 1,5 meter van elkaar te kunnen werken. En vooral geldt de algemene afspraak om bij klachten thuis te blijven.

### ***Quickscan***

In het verlengde van de bevindingen van de steekproef ontwikkelt het RVB op korte termijn een quickscan voor gebouwbeheerders om hun gebouw te controleren. Op basis hiervan kunnen voor die ruimtes waar afwijkingen van het RIVM-advies blijken voor te komen, aanvullende maatregelen worden genomen.

### ***Rijksgebouwen met intensiever gebruik***

Voor een aantal organisaties is het door de aard van het werk niet goed mogelijk om thuis te werken, waardoor de betreffende gebouwen intensiever gebruikt worden. Voorbeelden daarvan zijn penitentiaire inrichtingen en gerechtsgebouwen. Voor die gebouwen verricht het RVB op korte termijn een ventilatieonderzoek.