

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @ruimte-ok.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @ruimte-ok.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Sat 9/5/2020 7:30:52 AM
Subject: gemiste kans - onnodige kosten door verplicht voorschrijven gouden kranen etc.
[Handreiking coronavirus en het gebruik van ventilatie 3.1-snn.pdf](#)
[2020p016 nieuwsbrief ventilatie en Corona deel 2-def.pdf](#)
[2020p014 nieuwsbrief ventilatie en Corona-defdef.pdf](#)

Waarde [redacted] 5.1.2e

We spraken twee weken geleden af dat een nieuwe handreiking van RuimteOK mij eerst zou worden voorgelegd, ik neem nu een versie 3.1 waar van 31 augustus jl. die me ernstig doet schrikken en schoolbesturen volkomen onnodig op enorme kosten jaagt en de onrust onder personeel en leerlingen onnodig doet toenemen.

Even een parabel.

We verplichten alle huishoudens in Nederland al hun kranen te vervangen door gouden kranen en wel dat voor 1 oktober te regelen om de kwaliteit van het water in het geheel niet te verbeteren. Alleen dat laatste krijgen de huishoudens niet te horen.

Als deze handreiking is kortgesloten met het landelijke coördinatieteam, dan geeft dat ernstig te denken.

Waar komt 400 PPM vandaan? Dat is het niveau buiten. Waarom moet dat als streefwaarde voor binnen gelden en waarom 800 PPM. Waarom bij 1200 PPM in het rood? Waarom wordt er geen enkele relatie gelegd met tijdsduren van blootstelling?

Ik sluit de versie met in rood alle commentaren bij.

Wij streefden naar samenwerking en delen van kennis om paniek en onnodige investeringen te voorkomen.

Er rest ons nu niet anders dan via de media te waarschuwen voor deze handreiking die de plank op tal van onderdelen misslaat.

Dat bepaalde partijen voor zichzelf een slaatje willen slaan uit de COVID-19 epidemie is bekend, maar van RuimteOK mag worden verwacht dat ze met objectieve informatie komt.

Naar ons oordeel is dat niet gelukt.

Het aanbod om onze kennis te delen blijft staan.

Nogmaals sluit ik onze publicaties bij.

Mvrgr,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

m [redacted] 5.1.2e

mail: [redacted] 5.1.2e @bouwregelwerk.org

Secretariaat:

[redacted] 5.1.2e @bouwregelwerk.org

tel. [redacted] 5.1.2e

fax [redacted] 5.1.2e

Bezoek- en postadres:

Van der Burghweg 1,

2628 CS DELFT

KvK Haaglanden 27274620

Website: www.bouwregelwerk.org