



adequaat te ventileren. Lucht indien mogelijk op de verkiezingsdag regelmatig gedurende 10 tot 15 minuten door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Zie voor meer info: <https://ici.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19>.

Dit is voor Sint Eustatius echter niet toereikend omdat het Bouwbesluit niet van toepassing is in Caribisch Nederland en het BES-Bouwbesluit hier geen soelaas biedt. Bij navraag gaf het RIVM aan:

*Het RIVM advies op het gebied van ventilatie is om bestaande regelgeving en richtlijnen te volgen. Van belang is dat met ventileren luchtverversing (met verse buitenlucht) wordt bedoeld. Airco's en ventilatoren zijn geen onderdeel van ventilatie.*

*Een airco kan wel worden gebruikt, zo lang een luchtstroom van persoon naar persoon in een ruimte wordt vermeden. Zie hiervoor ook het advies in het [Hitteplan](#). Daarnaast moet er tegelijkertijd ook luchtverversing plaatsvinden door kieren, roosters of mechanische ventilatiesystemen. Het advies in [Ventilatie en COVID-19](#) kan, los van het advies over het Bouwbesluit, nuttig zijn om door te nemen voor de adviezen over luchtstromen.*

Daarmee kan ik nog steeds niet goed aangeven aan Sint Eustatius of hun voorgenomen maatregelen daarmee in lijn zijn. Hopelijk kun jij hier nog op korte termijn aanvullend licht op schijnen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

.....  
Directie Democratie en Bestuur  
DG Bestuur, Ruimte en Wonen  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag  
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

T 5.1.2e

5.1.2e [@minbzk.nl](mailto:@minbzk.nl)