

Testcertificaat Particle Penetration



| | |
|-----------------|---------------|
| Datum | 15 april 2020 |
| Inkoopnummer | - |
| Lotnummer | X056 |
| Productnaam | - |
| Leverancier | - |
| Type mondmasker | KN95 |

Voor het bepalen van de deeltjesdoorlaat van de mondmaskers zijn er testen uitgevoerd op 3 verschillende maskers. Per masker zijn er minimaal 5 metingen uitgevoerd. Onderstaand de gemiddelden van de 5 metingen per masker.

Klasse indeling conform NEN-EN 149

| | |
|-------|---------------|
| FFP 1 | : $\geq 80\%$ |
| FFP 2 | : $\geq 94\%$ |
| FFP 3 | : $\geq 99\%$ |

| | |
|-------------|---|
| Test medium | NaCl |
| Flow | 32 l/min in de testopstelling met oppervlak van 44cm ² . (ca. 95 l/min over totale masker) |

| | Gemiddelde rendement voor deeltjes $\geq 0,3\mu\text{m}$ | Gemiddelde rendement voor deeltjes $\geq 0,5\mu\text{m}$ | Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3 $\geq 0,3\mu\text{m}$ | Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3 $\geq 0,5\mu\text{m}$ |
|--------------------|--|--|--|--|
| Masker 1 | 100% | 100% | Pass for P3 | Pass for P3 |
| Masker 2 | 100% | 100% | Pass for P3 | Pass for P3 |
| Masker 3 | 100% | 100% | Pass for P3 | Pass for P3 |
| Overall gemiddelde | 100% | 100% | Pass for P3 | Pass for P3 |

| |
|------------------------|
| Eindoordeel (P1/P2/P3) |
| 0,3 um pass for P3 |
| 0,5 um pass for P3 |

| | |
|------|--------|
| Naam | 5.1.2e |
|------|--------|

Bijlage : Ruwe data

Bijlage : Ruwe data

KALIBRA 

| | | | |
|-------|---------------|-----------------|--------|
| Datum | 15 april 2020 | Uitgevoerd door | 5.1.2e |
|-------|---------------|-----------------|--------|

| | |
|-----------------|------|
| Inkoopnummer | - |
| Lotnummer | X056 |
| Productnaam | - |
| Leverancier | - |
| Type mondmasker | KN95 |

| | | |
|----------------------|---------------|--|
| Gebruikte apparatuur | | |
| Aerosol generator | 226 19 04 4C9 | |
| Deeltjesteller 1 | X079-03 | |
| Deeltjesteller 2 | X079-04 | |
| Anemometer | F024 | |
| Drukmeter | F011 | |

| Masker | Meting | Deeltjesgrootte | Upstream | Downstream | Rendement | Gemiddeld |
|--------|--------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 1 | ≥ 0,3µm | 99.263.170 | 107.003 | 99,89 | 99,89 |
| | 2 | | 102.535.780 | 104.884 | 99,90 | |
| | 3 | | 99.210.198 | 112.300 | 99,89 | |
| | 4 | | 97.064.478 | 103.825 | 99,89 | |
| | 5 | | 105.293.502 | 109.475 | 99,90 | |
| | 1 | ≥ 0,5µm | 8.871.044 | 4.590 | 99,95 | 99,97 |
| | 2 | | 8.837.848 | 2.825 | 99,97 | |
| | 3 | | 8.640.086 | 3.178 | 99,96 | |
| | 4 | | 8.413.012 | 3.178 | 99,96 | |
| | 5 | | 8.445.855 | 353 | 100,00 | |

| Masker | Meting | Deeltjesgrootte | Upstream | Downstream | Rendement | Gemiddeld |
|--------|--------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 1 | ≥ 0,3µm | 98.383.481 | 51.912 | 99,95 | 99,95 |
| | 2 | | 99.659.995 | 55.206 | 99,94 | |
| | 3 | | 96.986.433 | 55.144 | 99,94 | |
| | 4 | | 98.505.317 | 50.555 | 99,95 | |
| | 5 | | 98.559.701 | 50.146 | 99,95 | |
| | 1 | ≥ 0,5µm | 8.784.523 | 2.118 | 99,98 | 99,98 |
| | 2 | | 8.814.540 | 2.825 | 99,97 | |
| | 3 | | 8.663.393 | 2.472 | 99,97 | |
| | 4 | | 8.748.502 | 1.059 | 99,99 | |
| | 5 | | 8.728.726 | 1.412 | 99,98 | |

| Masker | Meting | Deeltjesgrootte | Upstream | Downstream | Rendement | Gemiddeld |
|--------|--------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 1 | ≥ 0,3µm | 97.416.919 | 158.503 | 99,84 | 99,83 |
| | 2 | | 97.006.916 | 162.800 | 99,83 | |
| | 3 | | 97.916.268 | 161.034 | 99,84 | |
| | 4 | | 104.222.935 | 174.526 | 99,83 | |
| | 5 | | 99.938.739 | 174.461 | 99,83 | |
| | 1 | ≥ 0,5µm | 8.381.936 | 3.531 | 99,96 | 99,95 |
| | 2 | | 8.492.470 | 3.531 | 99,96 | |
| | 3 | | 8.522.135 | 2.825 | 99,97 | |
| | 4 | | 8.930.019 | 4.590 | 99,95 | |
| | 5 | | 8.650.680 | 5.297 | 99,94 | |